

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr. 06/VT/2012**

1. *Producent wyrobu:*

**Vario Term Sp. z o.o.  
ul. Poezji 19  
04-994 Warszawa, Polska  
Tel. +48 22 8724214**

*Zakład produkcyjny:*

**Vario Term Sp. z o.o.  
ul. Poezji 19  
04-994 Warszawa, Polska  
Tel. +48 22 8724214**

2. *Nazwa wyrobu:*

**Głowice termostatyczne: Prestige GM.05 oraz Plus/Trendy GS.08 do  
zaworów termostatycznych firmy Vario Term VFP i VFK, Mera  
Pnefal od 1995 r., Jafar, Velvex oraz Jan-K.**

3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu:*

**PKWiU – 28.14.12.0**

4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:*

**Armatura wodnych instalacji centralnego ogrzewania**

5. *Specyfikacja techniczna:*

*Powyższe głowice produkowane są w certyfikowanym systemie  
zapewnienia jakości zgodnym z ISO 9001:2008  
PN-EN 215 „Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i  
metody badań”, marzec 2005;*

6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:*

**- Zakres pracy 8°C-30°C**

**- Maksymalna temperatura otoczenia 50°C**

**- Czas zamykania 24 min.**

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium  
oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka  
jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu  
budowlanego:*


**- TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.  
Certyfikacja wyrobu, Certyfikat nr: TM 61000103.002**

*Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny  
ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5*

Warszawa, 06.02.2012

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Bogusław Olech**



.....  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)